

**АКТ**  
**гидравлических испытаний тепловых сетей и оборудования ООО «ЭСК»**

от «23» мая 2025 г.

Комиссия в составе:

**Председатель комиссии:**

Генеральный директор ООО «КТГК»

А.В. Корнилов

**Члены комиссии:**

Главный инженер ООО «КТГК»

П.Н. Иванин

Главный инженер ООО «ЭСК»

М.В. Краус

Составили настоящий акт в том, что, «23» мая 2025 г. произведены гидравлические испытания оборудования теплотрасса  $T_1$  ду 300 между  
ТК 505с-17 и ТК 3с-1

по адресу тер. Микрорайон

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тепловая сеть 1 контура | - 1,2 МПа (12 кгс/см <sup>2</sup> ), время 10 мин.       |
| _____ 2 контура         | _____ МПа (_____ кгс/см <sup>2</sup> ), время _____ мин. |
| Трубопроводы, арматура  | _____ МПа (_____ кгс/см <sup>2</sup> ), время _____ мин. |
| ЦТП или ИТП             |                                                          |
| Теплообменник отопления | _____ МПа (_____ кгс/см <sup>2</sup> ), время _____ мин. |
| Теплообменник ГВС       | _____ МПа (_____ кгс/см <sup>2</sup> ), время _____ мин. |
| Система отопления       | _____ МПа (_____ кгс/см <sup>2</sup> ), время _____ мин. |
| Калориферная установка  | _____ МПа (_____ кгс/см <sup>2</sup> ), время _____ мин. |

При проведении испытаний падения давления и дефектов не зафиксировано.

Примечание:

Оборудование считается выдержавшим гидравлические испытания.

Генеральный директор  
ООО «КТГК»

А.В. Корнилов

Главный инженер  
ООО «КТГК»

П.Н. Иванин

Главный инженер  
ООО «ЭСК»

М.В. Краус