

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Тепло»

Быков Ю.Л.



" 09 " июня 2025 г.

АКТ

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Комиссия в составе:

председателя директора МУП «Тепло» Быков Юрий Львович

членов комиссии:

инженер Ханин Сергей Александрович

слесарь по ремонту и обслуживанию котельной Крапивин Николай Михайлович

составила настоящий акт в том, что " 09 " июля 2024 г. произведено гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

по улице Ленина, 2/2 с. Раздольное

(наименование и протяженность участков тепловых сетей)

пробным давлением кг/кв. см (1,25 Р раб., но не менее 9 кг/кв. см).

Произведен осмотр испытываемых участков тепловых сетей, тепловых камер, запорной арматуры, креплений, соединений и других элементов, входящих в состав тепловой сети, а также наличие актов, гидропневматической промывки тепловой сети, сведений о проведенных ремонтах и проведенных ранее осмотрах.

В результате проверки установлено:

1. При проведении гидравлического испытания трубопроводов тепловой сети давление воды было поднято до требуемого по инструкции 9 кг/кв. см.

При этом:

а) по истечении 15 мин. (не менее 10 мин.) давление в тепловой сети снизилось на - кг/кв. см;

б) расход подпиточной воды в испытываемой тепловой сети составил - т/ч.

2. После снижения пробного давления в тепловой сети до рабочего произведен визуальный осмотр испытываемых участков тепловых сетей, тепловых камер, запорной арматуры, креплений, соединений и обнаружены следующие дефекты

3. Сведения об имеющихся актах осмотров, гидроиспытаний, промывок, ремонтов (замены) испытываемых участков тепловых сетей:

Установленные настоящим актом дефекты подлежат устранению

к " " 20 г.

Выводы и заключение комиссии:

Трубопроводы тепловых сетей выдержали испытание, пригодны к эксплуатации в ОЗП 2025/2026 г.г.

Председатель

Директор МУП «Тепло»

члены комиссии:

инженер

слесарь по ремонту и обслуживанию котельной

/Быков Ю.Л./

/ Ханин С.А./

/ Крапивин Н.М./